

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Титульный адрес: официальный сайт ГУ МЧС России

ул. К.Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, center@megalink.ru
Телефонный адрес: классификационный номер государственной службы России, номер телефона, электронный адрес

Территориальный отдел надзорной деятельности по Сретенскому, Чернышевскому районам и
г. Сретенск

Многоканальный телефон: круглосуточно с 08:00 до 20:00

г. Чернышевск ул. Энергетиков, 51, 673460

Телефонный адрес: многоканальный телефон, номер телефона, электронный адрес

Приказ № 87/ 139

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки»
с. Мильгидун

Текстовый адрес: название, адрес, факс, сайт, телефон, электронная почта, официальный сайт

Заведующему МДОУ детский сад «Черемушки» с. Мильгидун Решетникова Т.Н.

Телефонный адрес: классификационный номер государственной службы России

" 25 " ноября 2019 года проведено мероприятие по надзору государственным

Службам, Штатное расписание

инспектором по Сретенскому Чернышевскому районам и г. Сретенск по пожарному надзору
майором внутренней службы Малышениным Сергеем Викторовичем

Телефонный адрес: государственная инспекция по надзору, официальный сайт, электронная почта, номер телефона

здании детского сада по адресу: 673490, с. Мильгидун ул. Молодежная 23

Телефонный адрес: объект надзорной деятельности

Совместно с: заведующей МДОУ д/с «Черемушки» с. Мильгидун

Телефонный адрес: должность, фамилия и инициалы, номер подразделения по надзору

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Нал. нарушение/ требования пожарной безопасности Указанием конкретное место нахождения нарушения	Пункт (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) иного законодательного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения/ требования пожарной безопасности	Отметка исполнено
1	2	3	4	5
1	Оборудовать помещение котельной системой оповещения и управления эвакуацией	(Основание п.3 СП 3.13130.2009);	20.02.2020г.	
2	Тип исполнения кабеля системы автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии, установить кабельнг(A)-FRLS-Iх.	(Основание п. 13.15.3 п. 13.15.7 СП5.13130.2009);	20.02.2020г.	
3	Установить аварийное освещение поста	(Основание п. 13.14.13 СП5.13130.2009);	20.02.2020г.	
4	Выполнить проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	(Основание ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	20.02.2020г.	

5	В помещении котельной установить извещатель пожарный ручной	(Основание приложение II СП5.13130.2009)	20.02.2020г.	
6	В здании детского сада демонтировать встроенную котельную на твердом топливе. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.	(Основание п. 6.9.11 СИ 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.)	20.09.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по адресу: п. Сретенское 3620 м/п.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск по пожарному надзору майор внутренней службы

(Должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Матышев Сергей Викторович

" 25 " ноября 2019 года

Предписание для исполнения получено:


М. М. М.

" 25 " ноября 2019 года



Заведующая МДЮУ д.с. «Черемухинск»
Ремезникова Татьяна Николаевна
(Должность, фамилия, имя, отчество)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

25 ноября 2019 г.

п. Чернышевск
место составления

Я, государственный инспектор территориального подразделения надзорной деятельности по Срепенскому, Чернышевскому районам и г. Срепенск майор внутренней службы С.В. Мальшев

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрю протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № 56 в отношении **юридического лица** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун, Юридический адрес: **673490, Россия, Забайкальский край, Чернышевский район с. Мильгидун ул. Молодежная 23,** для фактического лица – фамилия, имя, отчество, для юридического лица – наименование и юридический адрес по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:

14.11.2019 года 10 час. 00 мин. по адресу: 673490, Россия, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун ул. Молодежная 23 помещениях, здании и на территории детского сада нарушены требования, правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, СП5.13130.2009, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности:

1. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ в помещении котельной (Основание п.3 СП5.13130.2019);
2. Тип исполнения кабеля системы автоматической пожарной сигнализации не соответствует (Основание п. 13.15.3 п. 13.15.7 СП5.13130.2009);
3. Отсутствует аварийное освещение поста (Основание п. 13.14.13 СП5.13130.2009);
4. Отсутствует проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (Основание ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
5. Отсутствует извещатель пожарный ручной у выхода из помещения котельной (Основание приложение Н СП5.13130.2009)
6. В здании детского сада эксплуатируется встроенная котельная на твердом топливе. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. п. 6.9.11 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ.

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № 56 в отношении **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун** для фактического лица – фамилия, имя, отчество, для юридического лица – наименование по ст.20.4 ч. 1 КоАП РФ на "26" ноября 2019 г. в 10 ч. 00 мин.

в помещении Забайкальский край, п. Чернышевск ул. Энергетиков 51
адрес, наименование органа ГИИ, номер кабинета

с участием _____

процессуальное постановление под. их фамилии и инициалы

2. Направить/вручить (ненужное зачеркнуть) копию определения лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законному представителю, законному представителю переводчику, а при необходимости и иным лицам, участвующим в рассмотрении дела

Определение вынес:

Государственный инспектор Мальшев С.В.

должность, фамилия, инициалы

Копия определения направлена/получена: 25 11

2019г. мех. №

Решетникова Т.П.

фамилия, инициалы


подпись

подпись

5. Ответствует извещатель пожарной ручной у выхода из помещения котельной (Основание приложение Н СП5.13130.2009)

6. В здании детского сада эксплуатируется встроенная котельная на твердом топливе. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и специальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. (п. 6.9.11 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.)

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частями 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемухин» с. Мильгидун

физическим, должностным или юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

Предупреждения

указать вид административного наказания и соответствующую ст. КоАП РФ

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения: не изымались

какие имели и суть принятого решения и соответствия ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: не накладывались

какие имели и суть принятого решения и соответствия ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: не изымались

какие имели и суть принятого решения и соответствия ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении: отсутствуют

какие имели, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, находящийся по адресу: г. Чита ул. К.Григорьевна, 37 ГУ МЧС России, либо в районный суд, находящийся по адресу:

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в арбитражный суд, находящийся по адресу:

Забайкальский край г. Чита ул. Выставочная, 6.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассмотреть.

Должностное лицо, вынесшее постановление

Государственный инспектор по пожарному надзору по Сре́тенскому, Чернышевскому районам городу Сре́тенск по пожарному надзору управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю майор внутренней службы Малашев С.В.

Копию постановления получил(а)
Решетникова Татьяна Николаевна

«26» 11 2019.

(подпись)

ПРОТОКОЛ № 56
об административном правонарушении

« 25 » ноября 2019 г.

п. Чернышевск

место составления: город, село, район

Я, государственный инспектор ТОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и
г. Сретенск по пожарному надзору Мальшев С.В.
делатель (по ТНД), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

1. **Полное название юридического лица** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун
2. **Юридический адрес:** 673490, Россия, Забайкальский край Чернышевский район с. Мильгидун ул. Молодежная 23

организационно-правовая форма, форма собственности

3. ИНН 7525003903
4. Номер регистрационного свидетельства 1027500903671
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо МРИ МЧС РФ № 6 по Забайкальскому краю
6. Наименование обещивающего банка и реквизиты расчетного счета УФК по Забайкальскому краю
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Решетникова Татьяна Николаевна
8. Дата и место рождения 13.12.1956 г.р. с. Кыра Кыринского района
9. Адрес места жительства с. Мильгидун ул. Молодежная д.19 кв.1
Занимаемая должность Заведующая МДОУ детский сад «Черемушки» с. Мильгидун
10. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ № 11 по МУУО администрации МР Чернышевский район от 14.04.2008 г.
название документа, удостоверяющего личность (подложные, серия, номер кем выдан, дата выдачи)
11. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт 76 17 965206
отделением УФМС России по Забайкальскому краю в Чернышевском районе
от 01.11.2017 года.

Привлекаюсь ли ранее к административной ответственности и когда не привлекаюсь
установил нарушение/невыполнение: 14.11.2019 года 10 час. 00 мин. по адресу: 673490, Россия, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун ул. Молодежная 23 помещениях, здании и на территории детского сада нарушены требования, правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, СП5.13130.2009, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности:

1. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении котельной (Основание п.3 СП5.13130.2019);
2. Тип исполнения кабеля системы автоматической пожарной сигнализации не соответствует, (Основание п. 13.15.3 п. 13.15.7 СП5.13130.2009);
3. Отсутствует аварийное освещение поста (Основание п. 13.14.13 СП5.13130.2009);
4. Отсутствует проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (Основание ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

5. Отсутствует извещатель пожарный ручной у выхода из помещения котельной (Основание приложение Н СП 5.13130.2009)

6. В здании детского сада эксплуатируется встроенная котельная на твердом топливе. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и специальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. п. 6.9.11 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

* Законному представителю юридического лица Решетниковой Татьяне Николаевне

фамилия, имя, отчество

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ

подпись

* Свидетелям: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ.

_____ (_____)

подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

* Потерпевшим: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснить права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ.

_____ (_____)

подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении которого составлен протокол:

С выложенными нарушениями я согласна, данные нарушения имеют место быть.

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении законного представителя для составления протокола, наличие и наличие доставленного груза, доставки и т.д.

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, являющиеся доказательствами по делу, а также иные документы, имеющие значение для разрешения дела.

_____ (Решетникова Т.Н.) _____ (Мальшев С.В.)

подпись законного представителя
юридического лица

фамилия, имя, отчество

подпись лица
составившего протокол

фамилия, имя, отчество

От подписей отказался: (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию протокола получил: _____ 26.11.19. (Решетникова Т.Н.)

подпись законного представителя юридического лица

фамилия, имя, отчество

Протокол и материалы переданы на рассмотрение государственному инспектору ПИИД

Сретенского, Чернышевского районов и городу Сретенск

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес исполнительного органа,
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

_____ (_____)

для подписи
протокола

фамилия, имя, отчество

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 8(3022) 35 61 61

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
г. Чита, ул. Костюшко-Григорювича, 37, т. (3022) 26-63-47, факс (3022) 32-30-68,
E-mail: centr.chita@rambler.ru, infocenter@chittel.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности по Сретенскому, Чернышевскому районам
г. Сретенск
п. Чернышевск ул. Энергетиков, 51

п. Чернышевск, ул. Энергетиков, 51
(место составления акта)

« 25 » ноября 2019
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 87

По адресу/адресам: 673482, Забайкальский край, Чернышевский район с. Мильгидун ул.
Молодежная 23

На основании: Распоряжения (приказа) от 12 августа 2019 года № 87 выданного
заместителем начальника главного управления – начальником управления надзорной
деятельности и профилактической работы МЧС России по Забайкальскому краю
Володиным Евгением Геннадьевичем

(тип документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездная проверка

(тип проверки/категория: документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемуха»
с. Мильгидун

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(указывается в случае проведения проверки факторов, представляющих особую опасность для структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 2 часа (120 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по Сретенскому,
Чернышевскому районам и городу Сретенск Главного управления МЧС России
Забайкальскому краю.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Решетникова Т.Н.  «13» августа 2019г.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку государственный инспектор по Сретенскому,
Чернышевскому районам и городу Сретенск от пожарного надзора Михаил Сергеевич
Викторович

Саварина инженер сержант Паша ФГБУ «ЭУ ФПС ЧИЛ по Забайкальскому»
Попков Алексей Борисович

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов/лиц или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и согласованное органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Решетникова Татьяна Николаевна заведующая детским садом

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, место жительства лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации в случае проведения проверки объекта саморегулируемой организации, присутствующий при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ в помещении котельной (Основание п.3 СПЗ.13130.2019);
2. Тип исполнения кабеля системы автоматической пожарной сигнализации не соответствует. (Основание п. 13.15.3 п. 13.15.7 СП5.13130.2009);
3. Отсутствует аварийное освещение поста (Основание п. 13.14.13 СП5.13130.2009);
4. Отсутствует проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (Основание ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
5. Отсутствует извещатель пожарный ручной у выхода из помещения котельной (Основание п.12.2 СП5.13130.2009)

6. В здании детского сада эксплуатируется встроенная котельная на твердом топливе. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. (п. 6.9.11 СП 1,13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты неисполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов предписаний)
инцидентов не выявлено

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо: юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун

Занесен в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (включаются при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (включаются при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение на проведение проверки № 87 от 12 августа 2019 г.
2. Протокол об административном правонарушении
3. Предписание

Государственный инспектор

ТОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск по пожарному надзору майор внутренней службы

 Мальшев С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Родетникова Гатьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, место жительства лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » 11 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ»**

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, 58.

тел: 41-69-67

ПРОТОКОЛ № 441

**испытаний по определению огнезащитной эффективности
(контрольный метод) огнезащитного состава**

- 1. Наименование и адрес юридического лица:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная, 23.
- 2. Характеристика объекта:** Здание III степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (ФЗ №123 от 22.07.2008 г.).
- 3. Тип защищаемых конструкций:** стропильная система кровли, брус доска.
- 4. Огнезащитную обработку выполнил:** ООО «АлекСтрой».
- 5. Основание проведения испытаний:** распоряжение начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Забайкальскому краю Володина Е.Г. от 12.08.2019 г. №87.
- 6. Представленные документы:** протокол испытаний №461 от 06.06.2017 г.
- 7. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов):** конструкции в удовлетворительном состоянии, без оттенка. Изъятие образцов проведено с 4-х точек согласно схеме с конструкции кровли. Испытания отобранных образцов проводились в соответствии с ГОСТ Р 53292—2009 и временными методическими рекомендациями (утв. Главным государственным инспектором РФ Борзовым Б.А.).
- 8. Наименование огнезащитного состава:** МИГ-09.
- 9. Образцы отобраны:** 14.11.2019 г.
- 10. Испытания проведены:** 18.11.2019 г.
- 11. Методика проведения:**
Условия проведения испытаний: температура воздуха + 23⁰С, относительная влажность воздуха 60 %. При проведении испытаний (огневое воздействие в течении 40 секунд) самостоятельного горения под воздействием пламени на образцах не зафиксировано. Сквозного прогорания, обугливания образцов не наблюдалось.

Номер образца	Место отбора образца (согласно схеме отбора)	Результат испытаний
1, 2,	Левая часть	соответствует
3, 4	Правая часть	соответствует

12. Заключение:

По результатам испытания образцов деревянных конструкций кровли здания детского сада, расположенного по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная, 23 получены положительные результаты, таким образом огнезащитная обработка **удовлетворяет** требованиям ГОСТ Р 53292—2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Начальник сектора ИиИР
капитан внутренней службы



А.Б. Новиков

Начальника ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЦ по Забайкальскому краю
майор внутренней службы



М.П.

Р.И. Мезенцев

«19» ноября 2019 г.



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ»**

672039, г. Чита, ул. Красноярская, 58.

10

ПРОТОКОЛ № 440

**испытания системы пожарной автоматики
(Система оповещения и управления эвакуацией - СОУЭ)**

- 1. Наименование и адрес юридического лица:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун, ул. Молодежная, 23, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная, 23.
- 2. Наименование организации проводившей монтажные работы:** представлялось.
- 3. Наименование обслуживающей организации:** ИП Сагайдачный Н.А.
- 4. Проектная документация системы пожарной автоматики:** отсутствует.
- 5. Смонтированная система ПА:** Система оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) – III типа.
- 6. Основание проведения испытания:** распоряжение начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Забайкальскому краю Вологодина Е.Г. от 12.08.2019 г. №87.
- 7. Дата проведения испытания:** 14.11.2019 г.
- 8. Применяемое оборудование:** комплект тестирования извещателей «Test», шумомер Testo-816, фотоаппарат Canon SX230 HS.
- 9. Исследование:** проверка систем и элементов противопожарной защиты осуществлялась в соответствии с «Временными методическими рекомендациями», утвержденными Б.А. Борзовым от 03.07.2014г. Рассматриваемый объект представляет собой одноэтажное здание III степени огнестойкости, класс функциональной опасности Ф 1.1.
В ходе проверки установлено:
 - на объекте смонтирована система оповещения и управления эвакуацией III типа;
 - коридоры здания оборудованы звуковыми оповещателями, световыми табло «Выход», извещателями пожарными ручными;
 - система голосового оповещения запускается автоматически при срабатывании извещателей пожарных.

10. Данные технических измерений и испытаний:

№	Наименование измерения	Требуемое значение	Фактическое значение	Нормативный документ пункт
1	Наличие СОУЭ	оборудована	отсутствует в помещении котельной	п. 3 СП 3.13130.20

Старший инженер сектора ИиИР
капитан внутренней службы



А.Б. Новиков

Начальник ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по Забайкальскому краю
майор внутренней службы



Р.И. Мезенин

«19» ноября 2019 г.

М.П.





МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ»**

672039, г. Чита, ул. Красноярская, 58.

тел: 416-10

ПРОТОКОЛ № 439

испытания системы пожарной автоматики

- 1. Наименование и адрес юридического лица:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Черемушки» с. Мильгидун Забайкальский край, Чернышевский район, с. Мильгидун, ул. Молодежная 23.
- 2. Наименование организации проводившей монтажные работы:** представлялось.
- 3. Наименование обслуживающей организации:** ИП Сагайдачный Н.А.
- 4. Проектная документация системы пожарной автоматики:** отсутствует.
- 5. Смонтированная система ПА:** система автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) на базе ППК «Гранит - 8», имеется интегрированная система мониторинга.
- 6. Основание проведения испытания:** распоряжение начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Забайкальскому краю Вологодина Е.Г. от 12.08.2019 г. №87.
- 7. Дата проведения испытания:** 14.11.2019 г.
- 8. Применяемое оборудование:** комплект тестирования извещателей «Solo Test», фотоаппарат Canon SX230 HS.
- 9. Исследование:** проверка систем и элементов противопожарной защиты осуществлялась в соответствии с «Временными методическими рекомендациями», утвержденными Б.А. Борзовым от 03.07.2014г. Рассматриваемый объект представляет собой одноэтажное здание III степени огнестойкости, класс функциональной опасности Ф 1.1.
В ходе проверки установлено:
 - прибор приемно - контрольный смонтирован в помещении прачечной резервное питание имеется;
 - потолочное пространство здания оборудовано извещателями пожарными дымовыми, тепловыми;
 - в коридорах установлены ручные пожарные извещатели;

- в помещениях и коридорах проверены извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные;
- обследуемый объект оснащен системой дублирования сигналов на пульт пожарной охраны без участия работников объекта.

10. Данные технических измерений и испытаний:

№	Наименование измерения	Требуемое значение	Фактическое значение	Нормативный документ, пункт
1	Тип исполнения кабеля	нг(А)-FRLS Ltx,	не соответствует	п. 13.15.3 п. 13.15.7 СП5.13130.2009
2	Аварийное освещение поста	имеется	отсутствует	п. 13.14.13 СП5.13130.2009
3	Проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	имеется	отсутствует	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4	Наличие ИПР у выходов из здания	установлены	отсутствует в помещении котельной	приложение Н СП5.13130.2009

Старший инженер сектора ИиИР
капитан внутренней службы



А.Б. Новикова

Начальник ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по Забайкальскому краю
майор внутренней службы



Р.И. Мезенцев

«19» ноября 2019 г.

М.П.